

Государственному инспектору
Байкальского отдела по надзору
за энергоустановками
Молокову Т.Н.
от директора
МОУ «Таловская СОШ»
Пантелеева Ю.А.

Об устранении нарушений обязательных требований по результатам проверки
предписания № 45.Т/13-11-2012 от 19.09.2012 г.

Администрация МОУ «Таловская СОШ» поясняет, что согласно
предписанию устранены следующие нарушения:

1. ПТЭЭП п.п.1.8.2, 1.8.5 – однолинейные схемы электроснабжения школы
откорректированы
2. ПТЭЭП п.1.2.1, гл.1.2 – проверка знаний эл. технического персонала
будет пройдена с 22 по 24 октября (график учебы)
3. ПУЭ гл.1.7 – защитный аппарат на линию освещения в кабинете
технологии поставлен
4. МОПОТ гл.10 – приказ о назначении работника за исправное состояние
переносного электроинструмента № 84 от 21.09.2012 г.
5. ПТЭЭП п.п.2.12.5; 2.2.20 – в столовой, мастерских щитках, ПЗА –
обновлены соответствующие записи.

16.10.2012 г.



Директор школы:

/Ю.А. Пантелеев/