

с.Турунтаево  
(место составления)

19.09.2012  
(дата составления)  
10:00  
(время составления)

## ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений, выявленных  
Забайкальским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору

**№ 45.Т/13-11-2012**

19.09.2012г. по адресу: 671253 РБ Прибайкальский район станция Таловка, ул.Лазо-7

На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Забайкальского  
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному  
надзору № 1390-Б от 24.08.2012 Шуранова А.В... была проведена плановая проверка в  
отношении: **Муниципальное образовательное учреждение "Таловская средняя  
общеобразовательная школа"**. Цель проверки: Выполнения плана проведения плановых  
проверок Забайкальского управления Ростехнадзора на 2012 год (размещен на сайте  
<http://zab.gosnadzor.ru>)....

Продолжительность проверки: с 17.09.2012г по 19.09.2012г

Мною, старшим государственным инспектором Байкальского отдела по надзору за  
энергоустановками Молоковым Г.Н., в присутствии: директора школы Пантелеева Юрия  
Анатольевича выявлены следующие нарушения обязательных требований  
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и  
нормативных технических документов:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения	Сроки устранения нарушений
1	Не откорректированы однолинейные схемы электропитания по объектам школы	ПТЭЭП п.п.1.8.2, 1.8.5	директор	19.10.2012
2	Просрочен срок очередной проверки знаний у обслуживающего эл.технического персонала Суворова Н.Д.	ПТЭЭП п.1.2.1; гл.1.2.	директор	19.10.2012
3	В кабинете технологии отсутствует защитный аппарат на линию освещения	ПУЭ гл.1.7.	директор	19.10.2012

4	Отсутствует приказ о назначении работника, ответственного за исправное состояние переносного электроинструмента	МОПОТ гл.10	директор	При получении предписания
5	Не обновлены соответствующие надписи и знаки электробезопасности на электрооборудовании объектов –столовая, мастерские ( на вводных щитах, щитках освещения, рубильниках, пускозащитной аппаратуре и т.д.)	ПТЭЭП п.п.2.12.5; 2.2.20	директор	19.10.2012

На основании статей 17 и 25 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" руководителю (индивидуальному предпринимателю) директору **МОУ "Таловская СОШ" Пантелееву Ю.А.** предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.


За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Уведомления о выполнении пунктов настоящего предписания направлять письменно старшему гос.инспектору Молокову Г.Н. по адресу: 671260 с.Турунтаево ул.50лет Октября 1А каб.31 тел-факс.(8.30144) 51-4-72 по мере истечения сроков.

Прилагаемые документы: акт проверки №45 Т/13-11-2012

Предписание выдал:

Старший государственный инспектор Молоков Г.Н.



(Должность, ФИО лица, проводившего проверку(подпись))

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания со всеми приложениями для исполнения получил(а):

Директор школы Пантелеев Ю.А.

(дата,подпись)

(ФИО, должность руководителя, или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись должностного лица, проводившего проверку)